

**Нарьян-Марское муниципальное унитарное  
предприятие объединенных котельных и тепловых сетей**

166001, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.18 а, тел (81853) 5311, факс (81853) 43643,  
e-mail: nmpokits@gmail.com

Наименование организации	Н-М МУ ПOK и ТC
ИНН	8301020069
КПП	298301001
Местонахождение организации	г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая 18А
Отчетный период	2017 год

**Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках  
регулируемых товаров и услуг, оказываемых регулируемой организацией и их  
соответствии установленным требованиям**

Показатель аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	4,5
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	
- взвешенные вещества	9
- БПК5	9
- аммоний-ион	9
- нитрит-анион	9
- фосфаты (по Р)	9
- нефтепродукты	0
- микробиология	
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	
- взвешенные вещества	5
-БПК5	7
- аммоний-ион	4
- нитрит-анион	2
- фосфаты (по Р)	3
- нефтепродукты	0
- микробиология	4
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	10

Директор Н-М МУ ПOK и ТC

исп. Бойко Е.В.  
4-05-60



*Бетхер*

Н.Н. Бетхер